

**АКТ**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 гг.**

с. Сарсы Вторые  
(место составления акта)

31 августа 2020 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 01.08.2019 г. № 559, в составе:

председатель комиссии – Петухов Д.А. – заместитель главы Администрации МО Красноуфимский округ по строительству и ЖКХ

члены комиссии:

- Токарев А.С. – начальник Отдела ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ;
- Мерзляков А.В. – директор МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район;
- Гибадуллина Н.А. – начальник МОУО МО Красноуфимский округ;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденной постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 01.08.2019 г. № 559, в период с 24.08.2020 г. по 28.08.2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа»**

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:



А.С. Евдокимов

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МКОУ «Сарсинская средняя общеобразовательная школа», с. Сарсы Вторые, с. Сарсы Вторые, ул. Ленина, 75;
2. Филиал МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС, д. Татарская Еманзельга, ул. Советская, 78;

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	<b>Не требуется</b>	Не требуется, в виду отсутствия теплового оборудования
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	<b>Выполнено</b>	Акт №2 от 31.08.2020, промывки системы отопления и сооружений.
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	<b>Не требуется</b>	В виду отсутствия систем принудительной вентиляции
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	<b>Не требуется</b>	Не требуется, т.к. не предусмотрен проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	<b>Не требуется</b>	Не требуется, в виду отсутствия тепловых пунктов
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	<b>Выполнено</b>	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден (Директором МКОУ «Сарсинская СОШ» приказ № 96-1 от 24.08.2020 г)
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	<b>Выполнено</b>	<i>Отчет о проведении годового плана – графика ремонта системы теплопотребления. (от 24.08.2020)</i>
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<b>Выполнено</b>	Акт № 5 от 28.08.2020 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден (МКОУ «Сарсинская СОШ» 28.08.2020г.).
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден (МКОУ «Сарсинская СОШ» 31.08.2020г.).
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	<b>Выполнено</b>	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы Вторые, ул. Ленина, 75, утвержден (МКОУ «Сарсинская СОШ» 28.08.2020г.)
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	<b>Не требуется</b>	Не требуется, в виду отсутствия индивидуальных тепловых пунктов
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	<b>Выполнено</b>	1. Акт от 05.09.2020 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден (директором МУП «Энергосервис» 05.09.2020г.) 2. Акт от 05.09.2019 периодической поверки приборов учета, утвержден (МУП «Энергосервис» 05.09.2020г.)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	<b>Не требуется</b>	Ввиду отсутствия защит систем теплопотребления
14.	Акты проверки состояния	<b>Не требуется</b>	Не требуется, в виду отсутствия

	трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов		теплового пункта
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	<b>Выполнено</b>	Инструкция для обслуживающего персонала, утвержден (МКОУ «Сарсинская СОШ» 30.08.2020г.)
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт разграничения эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения от 14 декабря 2016 г
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Не требуется, в виду отсутствия теплового пункта
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	<b>Выполнено</b>	Договор на коммунальные услуги по теплоснабжению № 18/20-КУ от 20.01.2020 заключен с МУП «Энергосервис».
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	<b>не требуется</b>	В виду отсутствия расчетных шайб и элеваторов.
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	<b>Выполнено</b>	Акт сверки взаимных расчетов за период январь 2020-август 2020 между МУП «Энергосервис» и МКОУ «Сарсинская СОШ» за отопление.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	<b>Выполнено</b>	Утвержденное штатное расписание персонала от 01.05.2020 г. (рабочий по обслуживанию здания)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	<b>Не требуется</b>	Не требуется, в виду отсутствия тепловых теплоустановок
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	<b>Выполнено</b>	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден директором МКОУ «Сарсинская СОШ» от 30.08.2020 г
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана МУП «Энергосервис» от 05.09.2020 г.

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа»**

(наименование объекта)

**Готово к отопительному периоду 2020-2021 гг.****Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):**

- 1.. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления
- 2.. Акт № 5 от 28.08.2020 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность
3. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
4. Акт осмотра здания от 28.08.2020 г
5. Акт № 1 от 05.09.2020 ввода в эксплуатацию приборов учета
6. Акт № 2 от 05.09.2020 периодической поверки приборов учета
7. Инструкция для обслуживающего персонала
8. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения
9. Договор теплоснабжения № 18/20-КУ от 20.01.2020
10. Акт сверки с МУП «Энергосервис» за отопление от 31.08.2020 г.
11. Утвержденное штатное расписание ремонтного персонала от 01.05.2020 г
12. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей
13. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии от 05.09.2020г.

Председатель комиссии:  Д.А. Петухов


Члены комиссии:  А.С. Токарев

 А.В. Мерзляков

 Н.А. Гибадуллина

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

" 1 " сентября 2020 г.

 / А.С.ЕВДОКИМОВ /  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)